



कोल्हापूर महानगरपालिका

पो.बॉ.नं.३३, पिन कोड - ४१६००२

फोन नं. (इपीबीएक्स) २५४०२९१ ते ९७, फॅक्स नं. (०२३१)२५४१८३०

जा.क्र. : अग्निशमन विभाग/ वशी क्र. १०६१/२०२१

दिनांक : ०६/१२/२०२१



प्रति,
प्राचार्य,
वसंतराव नाईक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय,
कोल्हापूर.

विषय : ए वॉर्ड, ८५३ विध्या वसंत पार्क, नवीन कळंबा नाका, बापूरामनगर शेजारी, कोल्हापूर
मधिल वसंतराव नाईक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (G+1) इमारतीचे अग्निशमन सुविधा
बाबतचा...

संदर्भ : १. आपले दिनांक ०६/१२/२०२१ चे पत्र.

२. मे. युनायटेड फायरशेल यांचे दि.३०/११/२०२१ रोजीचे फायर एस्टिग्युशर सर्टिफिकेट

संदर्भिय पत्रान्वये आपण ए वॉर्ड, ८५३ विध्या वसंत पार्क, नवीन कळंबा नाका, बापूरामनगर शेजारी,
कोल्हापूर मधिल वसंतराव नाईक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय येथील (G+1) इमारतीचे अग्निशमन विभागाचे
वतीने तपासणी करुन ना-हरकत दाखला मागणी केलेला आहे.

सबब, ए वॉर्ड, ८५३ विध्या वसंत पार्क, नवीन कळंबा नाका, बापूरामनगर शेजारी, कोल्हापूर
मधिल वसंतराव नाईक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय यांनी सादर केलेले मे. युनायटेड फायरशेल यांच्या फायर
एस्टिग्युशर सर्टिफिकेट नुसार ABC(6kg)-5nos ही अग्निशमन यंत्रण (G+1) इमारतीला बसविलेल्या असुन
सद्यस्थितीत कार्यरत आहे व सदरची साधन सामुग्री अग्निशमन विभागाचे नियमानुसार आहे.

तरी महाराष्ट्र आग प्रतिबंध व जिव संरक्षक उपाययोजना २००६ मधील कलम ३ (३) नुसार वर्षातुन दोन
वेळा म्हणजेच जानेवारी व जुलै या महिन्यामध्ये मान्यता प्राप्त लायसन एजन्सी यांचेकडुन इकडील कार्यालयाकडे
फायर एस्टिग्युशर सर्टिफिकेट सादर करणे या अटीवर अग्निशमन विभागाचा दाखला देणेत येत आहे.

मे.क.ता. ०६/१२/२०२१

आजक नं. : ४१/२०२१-२२

दिनांक : १०/१२/२०२१

फाईन नं. : PAR

सही :

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका